

V) ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ

Навести прецизно са свим потребним детаљима и спецификацијом сам предмет јавне набавке.

ОБРАЗАЦ ЦЕНЕ ПАРТИЈА ЈЕДАН—СПЕЦИФИКАЦИЈА ОПРЕМЕ

Редни Број	Назив	Јединична цена	Количина	Укупна цена
1.	Црево за пп апарат CO2 5кг		1	
2.	Млазница за пп апарат CO2 5кг		1	
3.	Црево за S1, S2, S3, S6 и S9 апарат под сталним притиском		1	
4.	Манометар за S1, S2, S3, S6 и S9 апарат		1	
5.	Капа апарата за S1, S2, S3, S6 и S9 апарат		1	
6.	Ударна игла за S1, S2, S3, S6 и S9 апарат		1	
7.	Дихтунг капе за S1, S2, S3, S6 и S9 апарат		1	
8.	Оловна пломба		1	
9.	Осигурач за S1, S2, S3, S6 и S9 апарат		1	
10.	Заптивач црева CO2 5кг		1	
11.	Кључ С		1	
12.	Кључ ABC		1	
13.	Универзални кључ за надземни хидрант		1	
14.	Кључ Т		1	
15.	Млазница фи 52 обична		1	
16.	Млазнице фи 52 са засуном		1	
17.	Спојка стабилна фи 52 спољни навој		1	
18.	Спојка стабилна фи 75 спољни навој		1	
19.	Спојка стабилна фи 52 унутрашњи навој		1	
20.	Спојка стабилна фи 75 унутрашњи навој		1	
21.	Спојка редуцир фи 75 на фи 52		1	
22.	Спојка редуцир фи 110 на фи 75		1	

23.	Спојка слепа фи 52		1	
24.	Спојка слепа фи 75		1	
25.	Бат за надземни хидрант		1	
26.	Гумица за стабилну спојку фи 52		1	
27.	Гумица за стабилну спојку фи 75		1	
28.	Једнокрилни лимени ормар за надземни хидрант		1	
29.	Надземни хидрант		1	
30.	Црево фи 52, дужина 15 метара, радни притисак 12 бара		1	
31.	Црево фи 75, дужина 15 метара, радни притисак 12 бара		1	
32.	Потисно црево за воду, 20 бара, фи 52, 15 метара		1	
33.	Усисна спојка фи 52		1	
34.	ПП апарат тип S1		1	
35.	ПП апарат тип S2		1	
36.	ПП апарат тип S3		1	
37.	ПП апарат тип S6		1	
38.	ПП апарат тип S9		1	

УКУПНО	
ПДВ	
УКУПНО +ПДВ	

НАПОМЕНА:

- Рок плаћања-најкасније до 45 дана од дана издавања фактуре.
- Обавезна достава Решења Министарства унутрашњих послова Републике Србије, да правно лице испуњава услове за вршење послова контролног сервисирања ручних и превозних ватрогасних апарата „S“ и „CO2“, испитивање проточног капацитета и притиска воде у хидрантској мрежи за гашење пожара.
- Понуђач је у обавези да достави документацију која потврђује техничке карактеристике наручене робе и атесте.
- Рок испоруке робе 10 дана од дана слања наруџбенице од стране наручиоца посла.

ОБРАЗАЦ ЦЕНЕ ПАРТИЈА ДВА-ИСПИТИВАЊА И УСЛУГЕ

Редни број	Назив	Јединична цена	Количина	Укупна цена
1.	Фарбање надземног хидранта		1	
2.	Пескарење надземног хидранта		1	
3.	Замена спојки надземног хидранта		1	
4.	Замена бата надземног хидранта		1	
5.	Замена вирбле надземног хидранта		1	
6.	Замена вирбле зидног хидранта		1	
7.	Замена стабилне спојке зидног хидранта		1	
8.	Замена гумице зидног хидранта		1	
9.	Испитивање хидрантске мреже (по хидранту)		1	
10.	Контрола исправности мобилних уређаја, пп апарата S1, за гашење пожара (по апарату)		1	
11.	Контрола исправности мобилних уређаја, пп апарата S2, за гашење пожара (по апарату)		1	
12.	Контрола исправности мобилних уређаја, пп апарата S3, за гашење пожара (по апарату)		1	
13.	Контрола исправности мобилних уређаја, пп апарата S6, за гашење пожара (по апарату)		1	
14.	Контрола исправности мобилних уређаја, пп апарата S9, за гашење пожара (по апарату)		1	
15.	Контрола исправности мобилних уређаја, пп апарата CO2, за гашење пожара (по апарату)		1	
16.	Пуњење пп апарата азотом без праха		1	
17.	Пуњење пп апарата гасом без гаса		1	
18.	Гас CO2		1	
19.	Прах S/kg		1	
20.	Фарбање пп апарата		1	
21.	Атест пп „S“ апарата на ХВП		1	
22.	Атест пп „CO2“ апарата на ХВП		1	
23.	Атест црева на ХВП		1	

24.	Контрола система за дојаву пожара		1	
25.	Контрола паник расвете		1	
26.	Дефектажа хидранта		1	
27.	Замена флуо цеви паник расвете		1	
28.	Замена батерије паник расвете		1	
29.	Замена усисне спојке на цревима фи 52		1	
30.	Испитивање централе типа UNIPOS FS4000/2 , централа је конвенционална и има један оптички детектор дима		1	

УКУПНО	
ПДВ	
УКУПНО +ПДВ	

НАПОМЕНА:

- Рок плаћања-најкасније до 45 дана од дана издавања фактуре.
- Обавезна достава Решења Министарства унутрашњих послова Републике Србије, да правно лице испуњава услове за вршење послова контролног сервисирања ручних и превозних ватрогасних апарата „S“ и „CO2“, испитивање проточног капацитета и притиска воде у хидрантској мрежи за гашење пожара.
- Обавезна достава стручног налаза о контроли пп апарата, хидрантске мреже, против пожарног аларма, паник расвете, централе.
- Понуђач је у обавези да достави документацију која потврђује техничке карактеристике наручене робе и атесте.
- Рок извршења услуга 10 дана од дана слања наруџбенице од стране наручиоца посла.

(шеф организационе јединице)